

Produktbeschreibung:

WIE ICH B16.34 Auslegungsstandard

Testen gemäß API598

BW Endet Standard ist ANSI B 16.25

Gesicht nach ANSI B 16.10

Verschraubt Motorhaube oder Druckverschlusshaube sind auf Kundenwunsch möglich

Flexibel Keil

Sitz Ring mit Stelliteauflage und mit Schweißnaht montiert.

RT (Durchstrahlungsprüfung) für Endschweißteile

Funktion verlängert und kompaktere Ventile, die sich durch geringes Gewicht, geringes Volumen und weniger auszeichnen Wartung, speziell für die hohen Temperaturen und die hohen Druckdienstleistungen in Nuklear- und Fossilien

Treibstoff Kraftwerke.