

[valvola a saracinesca ad alta pressione ad alta pressione](#)

Descrizione del prodotto:

analisi standard: API598

Flessibile Cuneo

Viso da affrontare secondo ANSI B 16.10

RT (Test radiografico) per le parti di saldatura terminale

BW termina lo standard ANSI B 16.25

posto a sedere anello con rivestimento in stellite e installato con saldatura a tenuta.

imbullonato cofano motore o guarnizione di tenuta sono su richiesta del cliente

Funzione prolungata e valvole più compatte caratterizzate da leggerezza, piccolo volume e meno manutenzione, specificamente progettato per l'alta temperatura e l'alta servizi di pressione incontrati in nucleare e fossili

carburante centrali elettriche.